

Doporučené intervaly pro kontroly a revize pro bytové jednotky

týká se		interval	
		kontrola	revize
Elektřina			
elektrické rozvody a zařízení	elektrické spotřebiče, zásuvky, prodlužovačky atd.		1x 5 let
elektrický kotel	kotel	1 x rok	1x 5 let
Plyn			
plynové spotřebiče	kotel, karma, sporák atd.	1 x rok	1 x 3 roky
rozvod plynu	uzávěry, ventily	1 x rok	1 x 3 roky
Spalinové cesty (komíny)			
kontrola	komín, zděře, revizní otvory	1 x rok	
čištění	komín, zděře, revizní otvory	1 x rok	